



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.490.п.008711.02.07 от 13.02.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Радиаторы бытовые водяного отопления стальные панельные т.м. Deltapan, Elite, модели 11 ТУРЕ РК, 21 ТУРЕ РКР, 22 ТУРЕ РКР, 33 ТУРЕ РКРКР, 11 ТУРЕ РКРКР, 21 ТУРЕ РКР ВК, 22 ТУРЕ РКР ВК, 33 ТУРЕ РКРКР ВК части и принадлежности к ним.

изготовленная в соответствии  
Декларация о соответствии.  
Сертификат качества.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):  
СП 2.6.1.799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности"; ГН 2.1.6.1338-03; ГН 2.1.6.1339-03.

Организация-изготовитель  
"GUNESPAN MAKINE KAT KALORIFERI PANEL RADYATOR" \* Турция  
Akcesme mah. 2018 Sok. No : 37 Bozburun Yolu Uzeri Gumusler / Denizli

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
"GUNESPAN MAKINE KAT KALORIFERI PANEL RADYATOR" Турция  
Akcesme mah. 2018 Sok. No : 37 Bozburun Yolu Uzeri Gumusler / Denizli

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
Протокол испытаний 34АГО2-07 от 05.02.2007 г. ИЛ «ЭП ЭМС», аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.512.; Экспертное заключение № 09107 от 12.02.2007 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».  
\*) VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI.

№1230527

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,003
Толуол	мг/м <sup>3</sup>	0,6
Фенол	мг/м <sup>3</sup>	0,003
Метанол	мг/м <sup>3</sup>	0,5
Аммиак	мг/м <sup>3</sup>	0,04
Ксилол	мг/м <sup>3</sup>	0,2
Активность 40K	Бк/кг	4353
Активность 232Th	Бк/кг	282
Активность 226Ra	Бк/кг	370

Область применения:  
Для систем отопления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

13.02.2012 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

